

Gdańsk, dnia 08.01.2021 r.

dot: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na na dostawę wraz z wymianą dźwigów osobowych w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, znak: 04/ZP/202

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

l.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<p>W związku z panującą na terenie Polski epidemią wirusa COVID-19 oraz podejmowanymi środkami bezpieczeństwa, polegającymi na ograniczeniu do minimum kontaktu z osobami postronnymi, prosimy o udostępnienie, w formie elektronicznej (zdjęcia / skany), książki rewizji dźwigu, podlegającego wymianie, w zakresie przekrojów oraz rzutów stanowiących element dokumentacji / książki rewizji.</p> <p>Powyższe pozwoli wstępnie zweryfikować możliwości spełnienia wymagań Zamawiającego w kwestii wymiarów przyszłego dźwigu.</p> <p>Warto zwrócić uwagę, że Zamawiający sam odradza osobistą obecność, choćby podczas procedury otwarcia ofert (SIWZ §9 ust. 2)</p> <p>Nadmieniamy, że przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku określonego w art. 29 ust. 1 ustawy PZP, a polegającego na opisanu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (zgodnie z wyrokiem KIO 398/14</p>	<p>Do niniejszych wyjaśnień Zamawiający załącza skany rzutów dźwigów w poszczególnych budynkach. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż niektóre rzuty mogą być nieczytelne, jednak Zamawiający nie dysponuje dokumentacją lepszej jakości.</p>
2.	<p>W załączniku nr 1 do SIWZ (Parametry techniczne dźwigów po wymianie) Zamawiający wymaga, aby drzwi</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi trójpanelowych</p>

	<p>wymienianego dźwigu w budynku Domu Studenckiego Cztery Pory Roku (DS1), ul. Plac Wałowy 15A, miały szerokość 900mm oraz otwierały się teleskopowo. Informujemy, że montaż tak szerokich drzwi nie jest możliwy w szybie o szerokości 1200 mm.</p> <p>Prosimy o dopuszczenie drzwi trójpanelowych teleskopowych o szerokości otwarcia 750mm.</p>	
--	--	--

Z poważaniem