

Gdańsk, dnia 20.01.2021 r.

**dot: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na na dostawę wraz z wymianą dźwigów osobowych w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, znak: 04/ZP/202**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

l.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<p>Dotyczy udostępnionych przez Zamawiającego skanów dokumentacji dźwigowej:</p> <p>1. budynek żółty, dźwig koło Sali Koncertowej - prosimy o udostępnienie legendy, wyjaśniającej skróty zastosowane przy oznaczeniu poszczególnych wymiarów dźwigu oraz szybu dźwigowego</p>	<p>Załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest legenda do skanu rysunku dotyczącego budynku B (Żółtego)</p>
2.	<p>Dotyczy udostępnionych przez Zamawiającego skanów dokumentacji dźwigowej:</p> <p>budynek czerwony:</p> <p>a. na przesłanych rysunkach dźwig posiada cztery przystanki, natomiast w dokumentach SIWZ wpisanych jest pięć przystanków. Prosimy o wyjaśnienie, który zapis jest prawidłowy.</p> <p>b. na przesłanych rysunkach wymiary szybu to 1750x1800mm, natomiast w dokumentach SIWZ wpisane wymiary to: 1600x2000m. Prosimy o wyjaśnienie, który zapis jest prawidłowy</p>	<p>Dźwig posiada 4 przystanki. Wymiary wewnętrzne szybu to 1750x1800 mm</p>
3.	<p>Na jaki punkt prawa budowlanego si Państwo powołują, w związku z koniecznością uzyskania pozwolenie na budowę? Konstrukcja szybów nie będzie naruszona. Dźwigi są budowane w istniejących szymbach. Proszę o informację, czy w</p>	<p>Wszystkie prace w obiektach objętych nadzorem konserwatorskim wymagają pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 7 oraz art. 39 Ustawy</p>

	związku z tym konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a tym samym uzyskanie zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?	Prawo budowlane)
4.	W załączniku nr 1 do SIWZ widnieje zapis o wykonaniu linii zasilających. Proszę o informację , czy zasilanie ma iść od rozdzielni budynku- jeśli tak to ile metrów, czy od rozdzielni, która jest w pomieszczeniu maszynowni?	Linie zasilające należy wydłużyć o odcinek pomiędzy istniejącą maszynownią a aparaturą sterową nowego dźwigu.
5.	W załączniku nr 1 do SIWZ mają Państwo zapis wymagań dodatkowych dotyczących wykonania ścian kabiny i drzwi - wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej. Proszę o informację , czy dotyczy to wykończenia wszystkich kabin, czy tylko dźwigu przy ul. Łąkowej 1-2? Proszę o określenie faktury.	Wymagania dodatkowe określone w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) dotyczą wszystkich dźwigów w tym załączniku wymienionych. Rodzaj faktury zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy.

Z poważaniem